



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.19,

Телефон: (495)953-20-79 Факс: (495)951-06-03 E-mail: info@guop.msk.ru <http://www.mos.ru>
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

Экз. № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о признании находящимся в неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(за исключением многоквартирного жилого дома)**

"30" декабря 2015 г.

№ РЗ-23

"30" декабря 2015 г. по итогам проведенного визуального обследования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом, нач. XIX в." (далее – Объект)

(категория историко-культурного значения, наименование объекта культурного наследия)

по адресу: г. Москва, Казарменный пер., д. 10, стр. 3,

(адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно кадастровым сведениям или по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности)

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 15110-р,

(правовой акт о принятии объекта культурного наследия под государственную охрану)

а также рассмотрения сведений и документов, имеющих в Департаменте культурного наследия города Москвы, выявлены следующие критерии для признания находящимся в неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 646 (далее – критерии):

утрата инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

деформация фундамента, цоколей, отмосток;

горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах;

- прогиб, нарушение покрытия кровли или ее отсутствие;
- деформация перекрытий или их отсутствие;
- отсутствие заполнения дверных и оконных проемов

Вышеизложенные данные подтверждаются:

актом осмотра объекта культурного наследия от 30 декабря 2015 г.
№ 1258/2015.

(наименование, дата и номер акта технического состояния объекта культурного наследия, акта осмотра объекта культурного наследия либо иного документа, отражающего состояние объекта культурного наследия)

Принимая во внимание, что выявлено не менее трех критериев, установлено неудовлетворительное состояние Объекта.

Первый заместитель руководителя –
главный инспектор в области
государственной охраны объектов
культурного наследия города Москвы
(должность)



(подпись)

С.М.Мирзоян
(инициалы, фамилия)